

豫章师范学院七氟丙烷充装及钢瓶检测服务竞价采购项目
(采购编号: YZSFXYBWC-2025001) 中选公告

一、采购编号

YZSFXYBWC-2025001

二、项目名称

豫章师范学院七氟丙烷充装及钢瓶检测服务竞价采购项目

三、中选信息

供应商名称: 致顺消防设备制造有限公司 成交金额(元): 53135元

四、主要标的信息

项目编号	项目名称	单位	数量	成交供应商	成交金额(元)
YZSFXYBWC-2025001	豫章师范学院七氟丙烷充装及钢瓶检测服务竞价采购项目	项	1	致顺消防设备制造有限公司	53135.00

(一)服务范围

豫章师范学院豫章师范学院七氟丙烷充装及钢瓶检测服务

(二)服务时间

- 1、自合同签订生效之日起 20 日内完成交货、安装调试和验收。
- 2、质量保证期: 自项目最终验收合格之日起 12 个月。

(三)主要要求

1. 为保障检测期间七氟丙烷系统正常运行, 拆除后检测方可提供18个临时瓶或分两批进行检测。
2. 本项目为交钥匙工程, 投标方安装和调试后, 对于属于七氟丙烷系统验收和运行所必须的部件, 即使本招标文件未列出或列出数量不足, 投标人仍需在执行合同时无偿补足。
3. 乙方负责到甲方指定的安装地点进行安装调试。乙方必须提供设备安装、集成及调试服务, 并确保调试完成后, 设备能够正常运行, 达到甲方可正常使用状态。安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场, 完工后自费搬走。设备、材料的拆箱、安装、通电、调

试等工作由乙方负责, 但若甲方有特定要求需要参与的, 则须在甲方指定人员的参与下进行。

4. 验收标准。充注的七氟丙烷应为经法定检测机构检验合格的产品, 并提供产品合格证备存。气体纯度标准, 压力标准, 密闭性标准按招标文件参数执行。

5. 因工程设备制造商原因导致测试达不到验收要求的, 由乙方负责重新购置或修理, 乙方负责拆除和重新安装, 由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由乙方承担。

五、评审专家名单

鞠方国、毕红棋、李国林

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日

七、其他补充事宜

无

八、联系方式

电话: 0791-87545161

